

# 新規施工仕様行の入力

施工仕様行は積算データの主となるデータ群で、施工仕様名、工数、使用材料、施工単価表、規格別数量等、積算のための各データとリンクします。

1) JOBモード「新規作成」①をクリックします。

この画面は、新規施工仕様行の入力を行うためのソフトウェアのスクリーンショットです。上部には「JOBモード」が「新規作成」に設定されています。中央には「仕様検索」パネルがあり、「配管」が選択されています。下部には「検索GO」ボタンが配置されています。

2) 仕様検索項目を指示選択①して「検索 GO」②をクリックすると、検索に該当する仕様一覧③が表示されますので、希望の仕様④を選択して、「記録」⑤をクリックします。

「記録」をクリックして1行の施工仕様の入力が以下の様に完了します。

入力完了後は次行の入力待ちモードとなります。入力を中止する時は「ニュートラル」ボタンを押して下さい。

この画面は、仕様検索の結果が表示されたスクリーンショットです。検索結果の表には、仕様名、施工対象、施工場所、仕様が列挙されています。また、右側には単価表が表示されています。下部には「記録」ボタンが配置されています。

仕様No.	仕様名	施工対象	施工場所	仕様
36	給排水・消火 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+垂鉛鉄板0.3~0.4t	
37	給排水・消火 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+ルーフing+鉄線+垂	
38	冷水・冷温水 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+垂鉛鉄板0.3~0.4t	
39	冷水・冷温水 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+ルーフing+鉄線+垂	
40	給排水・消火 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+カタ鉄板0.27~0.35	
41	給排水・消火 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+ルーフing+鉄線+カ	
42	冷水・冷温水 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+カタ鉄板0.27~0.35	
43	冷水・冷温水 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+ルーフing+鉄線+カ	
44	給排水・消火 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+アル板0.4~0.6t	
45	給排水・消火 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+ルーフing+鉄線+ア	
46	冷水・冷温水 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+アル板0.4~0.6t	
47	冷水・冷温水 配管	屋外露出	GW筒+鉄線+ホリテフ+ルーフing+鉄線+ア	

GNo.3 見積書No:BC-140620 題目: 担当:

JOBモード  
積算データ入力 既存行メンテ

新規行作成 数量入力・修正 既存行削除  
既存行メンテ 項目修正 行挿入

「マニュアル」をクリックすると以下の項目が表示されます。  
101. ブロック・エリア・設備名の簡易入力

見積金額集計  
全行一括集計 見積書作成へ  
行指定集計

設定  
 ブロック  
 エリア  
 設備名  
基礎属性

合計集計一覧  
保温工数 ---  
板金工数 ---  
工賃原価 ---  
材料原価 ---  
見積金額 0

新規入力行No. 2 を入力します。 操作ヒント ニュートラル マニュアル

No.	設備名	施工対象	施工場所	仕No.	施工仕様	単No.	×	見積金額
1	給水管	配管	屋外露出	44	GW筒+鉄線+ホリテープ+アル板0.4~0.6t	44	0.50	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

行No. 2  
 マスター選択(積算)  
 マスター外  既存行に上書き

仕様検索  
 配管  ガット  機器  全仕様  
 仕様区分 一般仕様  
 施工対象 配管  
 施工場所 屋外露出  
 検索GO

ブロック  
 エリア  
 設備名 給水管

規模の大きい施工の場合、ブロック・エリアを設定すると施工グループ毎に集計ができ、形の良い見積書となります。 → 設定をON(チェック)

施工対象 施工場所 仕様No  
 施工仕様  
 仕様を検索して下さい。(検索項目指示後、「検索GO」をクリック)

表示単価=標準単価× 0.50  
 表示選択  
 見積単価表  使用材料  工数

2の④で選択した仕様マスター(ここでは仕様No.45)の内容が、この行の積算データ仕様として転送されます。

① 仕様No.

引用した仕様マスターの仕様No.が表示されます。

② 単価No.

引用する見積単価マスターの単価No.が表示されます。

(基礎属性で見積単価の定義が「原価より」になっていても、この単価No.は表示されます。)

③ ×

②の単価表の掛け率が表示されます。

ここでは単価表の掛け率が0.50となっていますが、この値は基礎属性で記録されている値がそのまま反映されています。

# マスターデータ登録中の全仕様を表示して施工仕様を入力する。

1) 新規行作成において、「全仕様」(4)を ON にすると、マスターデータ登録中の全仕様表示画面が表示されます。

行No. **2**

マスター選択(精算)  
 マスター **4**  既存行ビヘ

仕様検索

配管  ダクト  機器  **全仕様**

仕様区分 一般仕様

施工対象 配管

施工場所 屋外露出

検索GO

2) 「入力せずに画面を閉じる」(1)をクリックすると元の画面に戻ります。

該当の仕様(2)をクリックすると画面下に入力モードが表示されます。

GNo.7 新規仕様選択画面(全仕様表示)

全仕様表示 578件  仕様表示検索

配管系  ダクト系  機器系

一般仕様

仕様No.	仕様区分	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様
1	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+線テープ+菊座ハット
2	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+線テープ+菊座ハット
3	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+線テープ+菊座ハット
4	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+原紙+線テープ+菊座ハット
5	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGCTテープ+菊座ハット
6	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGCTテープ+菊座ハット
7	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+ALGCTテープ+菊座ハット
8	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+原紙+ALGCTテープ+菊座ハット
9	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+アル原紙+ビニル被覆電甲金網
10	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+ホリテープ+アル原紙+ビニル被覆電甲金網
11	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGCI化粧原紙+ALGCT粘着テープ+菊座ハット
12	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGCI化粧原紙+ALGCT粘着テープ+菊座ハット
13	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+ALGCI化粧原紙+ALGCT粘着テープ+菊座ハット
14	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GWALK化粧保温筒+ALK粘着テープ+ビニル被覆電甲金網
15	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GWALK(ホリフィルム付)化粧保温筒+ALK粘着テープ+ビニル被覆電甲金網
16	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+アルホリテープ+アルホリテープ+アルホリテープ+ビニル被覆電甲金網
17	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGCTテープ
18	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGCTテープ
19	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+ALGCTテープ
20	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+ALGCTテープ

仕様をクリックすると入力モードになります。

3) ①は基礎属性に登録中の単価表マスターの基礎掛け率の値が表示され、その掛け率における単価金額が②に表示されています。③をクリックすれば新規仕様入力となり元の画面に戻ります。

④にチェックを入れておくと元の画面に戻ることなく、当画面で複数の入力を続けることができます。(この場合、入力完了時は⑤をクリックして元の画面に戻って下さい。)

GNo.7 新規仕様選択画面(全仕様表示)

全仕様表示 578件  仕様表示検索

配管系  ダクト系  機器系

一般仕様

仕様No.	仕様区分	設備名	施工対象	施工場所	施工仕様
1	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+線テープ+菊座ハット
2	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+線テープ+菊座ハット
3	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+線テープ+菊座ハット
4	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+原紙+線テープ+菊座ハット
5	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGCTテープ+菊座ハット
6	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+原紙+ALGCTテープ+菊座ハット
7	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+原紙+ALGCTテープ+菊座ハット
8	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+原紙+ALGCTテープ+菊座ハット
9	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+アル原紙+ビニル被覆電甲金網
10	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+ホリテープ+アル原紙+ビニル被覆電甲金網
11	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGCI化粧原紙+ALGCT粘着テープ+菊座ハット
12	一般仕様	蒸気管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGCI化粧原紙+ALGCT粘着テープ+菊座ハット
13	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+ALGCI化粧原紙+ALGCT粘着テープ+菊座ハット
14	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GWALK化粧保温筒+ALK粘着テープ+ビニル被覆電甲金網
15	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GWALK(ホリフィルム付)化粧保温筒+ALK粘着テープ+ビニル被覆電甲金網
16	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+アルホリテープ+アルホリテープ+アルホリテープ+ビニル被覆電甲金網
17	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アルホリテープ+アルホリテープ+ビニル被覆電甲金網
18	一般仕様	給排水・消火・給湯・温	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ALGCTテープ
19	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+ALGCTテープ
20	一般仕様	冷水・冷温水・冷媒管	配管	屋内露出	GW筒+鉄線+ホリテープ+アスフ+ALGCTテープ

入力モード表示中

	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
15A	1070	1150	1260	1830	2150
20A	1090	1180	1300	1950	2570
25A	1130	1240	1390	2020	2580
32A	1190		1460	1790	2900
40A	1250		1530	1850	2930
50A	1380		1690	2040	3280
65A	1550			2330	3450
80A	1660			2570	3920
100A		2320		2960	4150
125A		2680		3730	
150A		3240		4310	
200A			5390	5930	
250A			7870	8960	
300A			9680	10850	

単価表マスターの基礎掛け率= 0.50

当枠内データを新規入力行に入力する

入力続けるモード